

Заместителю главного государственного
инспектора г.Алейска и районов
по пожарному надзору
А.В.Гоманенко
Заведующего МБДОУ детский сад
«Елочка»с.Усть-Калманка
О.Г.Карамышевой

Ответ на представление об устранении нарушений пожарной безопасности.

В ответ на предписание № 24 /1/1 от 04 марта 2021г об устранении причин и условий ,способствовавших совершению административного правонарушения сообщая следующее:

Все нарушения выявленные в ходе проверки будут устранены согласно срокам указанным в предписании от 04.03.2021г.

- разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями;
- обозначено направление движения к источнику противопожарного водоснабжения;
- на дверь эвакуационного выхода установлена задвижка дверная ,для свободного открывания изнутри.
- в ООО «СВ-Стандарт» заказаны световые оповещатели обозначающие эвакуационный выход.

Заведующий МБДОУ д/с «Елочка»



О.Г.Карамышева

Заместителю главного государственного
инспектора г.Алейска и районов
по пожарному надзору
А.В.Гоманенко
Заведующего МБДОУ детский сад
«Елочка»с.Усть-Калманка
О.Г.Карамышевой

Ответ на представление об устранении нарушений пожарной безопасности.

В ответ на предписание № 24 /1/2 от 04 марта 2021г об устранении причин и условий ,способствовавших совершению административного правонарушения сообщая следующее:

Все нарушения выявленные в ходе проверки будут устранены согласно срокам указанным в предписании от 04.03.2021г.

-на дверь эвакуационного выхода подготовительной группы установлена задвижка дверная ,для свободного открывания изнутри.

- в ООО «СВ-Стандарт» заказаны световые оповещатели обозначающие эвакуационный выход.

Заведующий МБДОУ д/с «Елочка»  О.Г.Карамышева

Заместителю главного государственного
инспектора г.Алейска и районов
по пожарному надзору
А.В.Гоманенко
Заведующего МБДОУ детский сад
«Елочка»с.Усть-Калманка
О.Г.Карамышевой

Ответ на представление об устранении нарушений пожарной безопасности.

В ответ на предписание № 24 /1/3 от 04 марта 2021г об устранении причин и условий ,способствовавших совершению административного правонарушения сообщая следующее:

Все нарушения выявленные в ходе проверки будут устранены согласно срокам указанным в предписании от 04.03.2021г.

-сделана заявка на противопожарную дверь в помещении электрощитовой.

-Разрабатываются планы эвакуации людей при пожаре соответствующие ГОСТУ.

Заведующий МБДОУ д/с «Елочка»



О.Г.Карамышева